



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or Т С Е

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001081-TSE-02/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	03.07.2019
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	03.07.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	Y. DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CAD. NO:23 34775 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ENTPA ELEKTRONİK CİHAZLAR TİCARET PAZARLAMA VE TURİZM A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DUDULLU OSB. 1.CADDE NO:23 ÜMRANIYE İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ENTES
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

1. ENT.AB MODEL  
Beyan Giriş Akımı: 25A - 150A (150A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1-10VA  
Beyan Frekansı: 50/60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3, 5  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xln, 1s  
IP Sınıfı : IP20

2. ENT.A30 MODEL  
Beyan Giriş Akımı: 80A - 200A (200A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 5A

e-imzalı/e-signed

24.05.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör T S E

**BELGE KAPSAMI ( 001081-TSE-02/01nolu belge devamı) : ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013**

Beyan Çıkış Güçleri: 1-10VA  
Beyan Frekansı: 50/60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s  
IP Sınıfı : IP20

**3. ENT.A30 MODEL**

Beyan Giriş Akımı: 200A-300A (300 A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA  
Beyan Frekansı: 50/60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s  
IP Sınıfı : IP20

**4. ENT.A30K MODEL**

Beyan Giriş Akımı: 200A  
Beyan Çıkış Akımı: 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA  
Beyan Frekansı: 50/60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s  
IP Sınıfı : IP20

**5. ENT.A30MN MODEL**

Beyan Giriş Akımı: 100A – 500A (500A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 5VA  
Beyan Frekansı: 50/60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s  
IP Sınıfı : IP20

**6. ENT.A40MN MODEL**

Beyan Giriş Akımı: 100A – 600A (600A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1-5VA  
Beyan Frekansı: 50/60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5

*e-izmalı/e-signed*

24.05.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
**AHMET NURSI KARTAL**

**TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ**

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yernin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or Т С Е

**BELGE KAPSAMI ( 001081-TSE-02/01 nolu belge devamı ) : ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013**

Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s  
IP Sınıfı : IP20  
7. ENT.A40 MODEL  
Beyan Giriş Akımı: 400A - 600A (600A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA  
Beyan Frekansı: 50/60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72KV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s  
IP Sınıfı : IP20

8. ENT.A60 MODEL  
Beyan Giriş Akımı: 750A - 1250A (1250A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 15VA  
Beyan Frekansı: 50/60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s  
IP Sınıfı : IP20

9. ENT.A80 MODEL  
Beyan Giriş Akımı: 1250A - 1600A (1600A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 2.5-30VA  
Beyan Frekansı: 50/60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s  
IP Sınıfı : IP20

10. ENT.A100 MODEL  
Beyan Giriş Akımı: 2000A - 4000A (4000A dahil)  
Beyan Çıkış Akımı: 5A  
Beyan Çıkış Güçleri: 2.5-30VA  
Beyan Frekansı: 50/60 Hz  
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV  
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5  
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s  
IP Sınıfı : IP20

e-ımalı/e-signed

24.05.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayyova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

