



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or TSE

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001081-TSE-02/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	03.07.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	03.07.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DUDULLU OSB MAH. 1 CAD. ENTES ELEKTRONİK NO:23 /1 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ENTPA ELEKTRONİK CİHAZLAR TİCARET PAZARLAMA VE TURİZM A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DUDULLU OSB. 1.CADDE NO:23 ÜMRANIYE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ENTES
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

1. ENT.AB MODEL
Beyan Giriş Akımı: 25A - 150A (150A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1-10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

2. ENT.A30 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 80A - 200A (200A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1-10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz

e-imzalı/e-signed

24.06.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(001081-TSE-02/01 nolu belge devamı) : ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 – TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

3. ENT.A30 MODEL

Beyan Giriş Akımı: 200A-300A (300 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

4. ENT.A30K MODEL

Beyan Giriş Akımı: 200A
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

5. ENT.A30MN MODEL

Beyan Giriş Akımı: 100A – 500A (500A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 5VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

6. ENT.A40MN MODEL

Beyan Giriş Akımı: 100A – 600A (600A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1-5VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

7. ENT.A40 MODEL

Beyan Giriş Akımı: 400A - 600A (600A dahil)

e-imzalı/e-signed

24.06.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(001081-TSE-02/01nolu belge devamı) : ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 10VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72KV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn, 1s
IP Sınıfı : IP20

8. ENT.A60 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 750A - 1250A (1250A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 15VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s
IP Sınıfı : IP20

9. ENT.A80 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 1250A - 1600A (1600A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2.5-30VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s
IP Sınıfı : IP20

10. ENT.A100 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 2000A - 4000A (4000A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2.5-30VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0.72kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5,1,3,5
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60kA, 1s
IP Sınıfı : IP20

e-imzalı/e-signed

24.06.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=cfxmj1qt> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

