

ENT.A65-OG Serisi Akım Trafoları Datasheet



TANIM

30A-200A Primer akım aralığında A65-OG Serisi Akım Trafoları

UYGULAMA

Gelişmiş izolasyon seviyesi sayesinde orta geriliim güç trafosunun primer tarafındaki XLPE kablolarla montaj yapılarak O.G. tarafından ölçüm yapılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Frekansı	: 50 Hz
İzolasyon Test Gerilimi (Ui)	: 3 kV eff, 1 dk
Maksimum Çalışma Gerilimi (Um)	: 0,72 kV
Aşırı Akım Faktörü	: $n \leq 5$ ($I_p \leq 2000$ A)
Sürekli Çalışma Akımı	: $1,2 \times I_p$
Termik Kısa Devre Akımı (Ith)*	: $60 \times I_p$
Dinamik Anma Akımı (Idyn)	: $2,5 \times I_{th}$
Çalışma Sıcaklığı	: -5 °C / +45 °C
Standart	: TS EN 61869-2
Adet/Koli	: 3



Orta gerilim akım trafoları, sadece izoleli OG XLPE kablo ile kullanılır. OG baralarına direkt montajı kesinlikle yapılmamalıdır!

ENT.A65-OG				SEKONDER 5A	
	Sınıf 0,5			Sınıf 0,5S	
VA	1	1,5	2,5	5	7,5
30	M4787*				
40		M4817*			
50			M4818*		
100				M4786	
150				M6118	
200					M6119

*:Sekonder 1A

TEKNİK ÇİZİMLER

ENT.A65-OG

