

EMR SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ Kullanım Talimatı



İçindekiler

Giriş	3
Güvenlik ve uyarılar.....	3
Genel Özellikler	3
Mekanik ve Ortam Koşulları	3
Standartlar	4
Teknik Özellikler	4
Bağlantı Şeması	6
LED Gösterge ve GUI tasarımı	9
Tuş Fonksiyonları	9
Ölçüm	10
Gerilim	10
Akım	11
Frekans	12
Cos Fi	12
Total Cos Fi	12
Aktif Güç	13
Reaktif Güç.....	13
Görünür Güç.....	14
Enerji	14
Toplam Harmonik Bozulma	15
Toplam Çalışma Saati	16
Akım Harmonikleri	16
Çalışma Saati	17
Ayarlar	17
Kullanıcı Ayarları	17
Güvenlik Ayarları	18
Şifre Ayarı	18
Bağlantı Ayarları	18
Bağlantı Tipi.....	19
Demand Süresi(Model Bazında)	20
Gerilim Trafosu Ayarı	21
Voltaj Trafosu Ayarı	22
Akım Trafosu Ayarı	23
Haberleşme Ayarları	23
Çıkış Ayarları	25
Dijital Giriş /Çıkış Ayarları	26
Kullanıcı Modu.....	27
Alarm Ayarları	27
Saat Tarih Ayarı	35
Alarm Mesajları	39

Giriş

Güvenlik ve uyarılar

Dikkat

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir.

- Cihaz kurulurken bütün enerjiyi kesiniz.
- Cihaz şebekeye bağlı iken ön paneli çıkartmayınız.
- Cihazı solvent ya da benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. Sadece kuru bez kullanınız.
- Cihazı çalıştırmadan önce bağlantılarının doğru olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızdaki herhangi bir sorunda yetkili satıcınızla temas kurunuz.
- Cihaz sadece pano tipi montaj içindir.
- Kullanılacak sigorta F tipi olmalı ve akım sınır değeri 1A olmalıdır.

Yukarıdaki önlemlerin uygulanmaması sonucu doğabilecek istenmeyen durumlardan üretici firma hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Güvenlik

Cihazı kullanmadan önce kullanma talimatının tamamını okuyunuz.

- Şebeke ve cihazın besleme girişleri arasına bir buton veya devre kesici bağlayınız.
- Bağlanan buton veya devre kesici cihaza yakın olmalıdır.
- Bağlanan buton veya devre kesicinin cihazı şebekeden ayırmak için kullanılacağı işaretlenmelidir.

Garanti

Cihazın garanti süresi 2 (iki) yıldır. Herhangi bir arıza durumunda cihazın tamiri sadece üretici firma tarafından yapılmalıdır, aksi durumlarda cihazın garantisi geçersiz olur.

Genel Özellikler

- Geniş besleme aralığı
- Dar panolar için ince tasarım
- 3 Gerilim 3 akım ölçümü
- 2 MB dahili hafıza(Opsiyonel)
- Gerçek zaman saati(Model bazında)
- Alarm seçenekleri(Model bazında)
- Zaman sayıcıları (Çalışma saati ve toplam saat)
- 2x röle çıkışı(Model bazında)
- 2x dijital çıkış 2x dijital giriş(Opsiyonel)
- 96 x 96 panel montaj

Mekanik ve Ortam Koşulları

İşletme Koşulları	Değer Aralığı
Boyut	96x96
Max Derinlik Pano içi	44,5 mm
Montaj	Pano tipi
Ekran	LED display
Buton	4 x Evrensel arayüz
Depolama Sıcaklığı	-30 / +80°C
Çalışma Sıcaklığı	-20 / +70°C
Maksimum Nem	95% (yoğunlaşmayan)

Standartlar

EN 61326,61000-6-4,61000-6-2 emc

EN 61010-1 Güvenlik

EN 60529 Mekanik


EN 60068-2-1,60068-2-2 ,60068-2-30 Çevresel

Teknik Özellikler


İşletme Gerilimi (Un)	100-270 VAC/VDC (-15%+10%)
İşletme Frekansı (f)	50-60 Hz
Besleme Girişi Güç Tüketimi	<5 VA
Ölçme Girişleri Güç Tüketimi	<1 VA
Ölçme Gerilim Girişi (Vin)	10-300 VAC(VLN) 10-480 VAC(VLL)
Ölçme Akım Girişi (Iin)	0,05-5,5 A
Sınıf	
Gerilim	%1
Akım	%1
Frekans	±0.02 Hz
cosφ	± 0.02
Demand Zamanı	Ayarlanabilir 60/120/300/600/1200/1800/3600 sn
Haberleşme (İzolasyonlu)	4kV
Baud Rate	Ayarlanabilir 2400/ 4800/ 9600/19200/38400/57600/115200
Adres	Ayarlanabilir 1-247
Parite	Ayarlanabilir Tek/Çift
Dahili Bellek	2 MB
Röle Çıkışları	2x (5A 250 VAC/ 1250VA)
Bağlantı	3P3W, 3P4W, Aron, 3P3W(B), 3P4W(B)
Ortam Sıcaklığı	-20+70 C
Depolama Sıcaklığı	-30+80 C
Nem	%95
Gösterge	LED Display
Boyutlar	96x96x44,5
Cihaz Koruma Sınıfı	Koruma sınıfı Pano içi : IP20 Koruma sınıfı Pano dışı: IP51

Parametre	Birim	Açıklama	Aralık	Hassasiyet	Max Değer
Voltaj					
V1, V2, V3	V	Faz-Nötr, Rms Gerilimi	30-300 VAC	1%	6 MV
U1, U2, U3	V	Faz-Faz, Rms Gerilimi	30-480 VAC	1%	9.6 MV
Frekans	Hz	Temel Voltaj Frekansı	50-60 Hz	±0.02 Hz	60
Akım					
I1, I2, I3	A	Faz Akımı	0,05-5,5 A	1%	10kA
Güç					
Cosφ		Cos φ	-1.000 +1.000	± 0.02	-1.000 +1.000
PF		Güç Faktörü	-1.000 - +1.000	± 0.02	-1.000 - +1.000
P1,P2,P3	W	Faz Aktif Gücü		1%	9999 M
ΣP	W	Toplam Aktif Güç		1%	9999 M
Q1,Q2,Q3	VAr	Faz Reaktif Gücü		2%	9999 M
ΣQ Ind.	VAr	Total İndüktif Reaktif Güç		2%	9999 M
ΣQ Cap.	VAr	Total Reaktif Kapasitif Güç		2%	9999 M
ΣQ	VAr	Total Reaktif Güç		2%	9999 M
S1,S2,S3	VA	Faz Görünür Gücü		2%	9999 M
ΣS	W	Toplam Görünür Güç		2%	9999 M
Harmonik					
THDV	%	Toplam Gerilim Harmonik Bozulması	0 – 200%	1%	1000%
V Harmonik	V	Harmonik L-N Voltaj Genliği	2-31.	1%	1MV
U Harmonik	V	Harmonik L-L Faz Voltajı	2-31.	1%	1.71 MV
THDI	%	Total Akım Harmonik Bozulması	0 – 200%	1%	1000%
I Harmonik	A	Harmonik Akım Genliği	2-31.	1%	10kA
Enerji					
+Ea	Wh	Aktif İmport Enerji		1%	9999999.9 M
+Er	VArh	Endüktif Reaktif Enerji		2%	9999999.9 M
-Er	VArh	Endüktif Kapasitif Enerji		2%	9999999.9 M
ES	VAh	Görünür Enerji		2%	9999999.9 M
Esg	VAh	Jeneratör Enerji		2%	9999999.9 M

Teknik Çizim



Bağlantı Şeması




Klemens Yapısı;

	Bağlantı	Aralık	Klemens Tipi
1	Gerilim Girişleri	3 x 10 – 480 VAC 50/60Hz	4 x 7.62 mm Soketli 2.5 mm ² , 4 mm ² TD
2	Röle Çıkışları	2 x 250 VAC 5A 1250 VA	4 x 5.08 mm Soketli 2.5 mm ² / 4 mm ² TD
3	Yardımcı Besleme Girişi	100-270 VAC / 50-60 Hz	3 x 5.08 mm Soketli 2.5 mm ² / 4 mm ² TD
4	Akım Girişleri	3 x 0.05 – 5.5A / AC 50-60 Hz	6 x 5.08 mm Soketli 2.5 mm ² / 4 mm ² TD
5	Dijital Giriş/Çıkış	5-24 VDC / Max 30 VDC	6 x 3.81 mm Soketli / 1.5 mm ² / 2.5 mm ² TD
6	RS-485	Maks. ±12V	3 x 3.81 mm Soketli 1.5 mm ² / 2.5 mm ² TD


1. 3P4W (Üç Faz Dört Telli) Bağlantı

Bu bağlantı tipinde nötr hattı da dahil olmak üzere dört adet gerilim, üç adet de akım bağlantısı yapılmaktadır.




2. 3P3W (Üç Faz Üç Telli) Bağlantı

Bu bağlantı tipinde üç adet gerilim, üç adet akım bağlantısı yapılmaktadır.




3. Nötrsüz Aron Bağlantı

Bu bağlantı tipinde üç adet gerilim, iki adet akım bağlantısı yapılmaktadır.




4. 3P4W BLN (Üç Faz 4 Telli Dengeli) Bağlantı

Bu bağlantı tipinde üç adet gerilim, bir adet de akım bağlantısı yapılmaktadır. Cihaz, birinci fazına bağlanan akım girişinde ölçülen değeri, diğer fazlar için aynı değerde ekranında gösterir.



5. 3P3W BLN (Üç Faz 3 Telli Dengeli) Bağlantı

Bu bağlantı tipinde üç adet gerilim, bir adet de akım bağlantısı yapılmaktadır. Cihaz, birinci fazına bağlanan akım girişinde ölçülen değeri, diğer fazlar için aynı değerde ekranında gösterir.



Bağlantı çeşitleri cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir.

LED Gösterge ve GUI tasarımı



Tuş Fonksiyonları

Faz 1 / 2 / 3 LED'eri	L1 L2 L3 ● ● ●	Fazlardan gerilim alındığına dair bilgi verir. (Ör. L1 fazından gerilim alınıyorsa L1 LED i yanar.)
VLN Ölçüm LED'i	V_{LN}	Faz-Nötr gerilimlerinin gösterildiği ekran açıkken yanar
VLL Ölçüm LED'i	V_{LL}	Faz-Faz gerilimlerinin gösterildiği ekran açıkken yanar
Akım Ölçüm LED'i	I	Faz akımlarının gösterildiği ekran açıkken yanar
PF LED'i	PF	PF ekranı açıkken yanar
cosφ Ölçüm LED'i	cosφ	Faz cosφ lerinin gösterildiği ekran açıkken yanar
Aktif Güç Ölçüm LED'i	W	Aktif Güçlerin gösterildiği ekran açıkken yanar
Reaktif Güç Ölçüm LED'i	VA_r	Reaktif Güçlerin gösterildiği ekran açıkken yanar
Görünür Güç Ölçüm LED'i	VA	Görünür Güçlerin gösterildiği ekran açıkken yanar
Enerji	ENR	Enerjiler gösterildiğinde yanar.
Harmonik Ölçüm LED'i	HAR	Harmonik değerlerinin gösterildiği ekran açıkken yanar.
THD Ölçüm LED'i	THD	THD değerlerinin gösterildiği ekran açıkken yanar.
Dijital Input 1 LED'i	IN1	Pals aldığı anda veya dijital giriş kontrol komutu alındığında yanar.
Dijital Input 2 LED'i	IN2	Pals aldığı anda veya dijital giriş kontrol komutu alındığında yanar.
	⌚	Faz sırası hatası olduğunda yanar.
Latch Sembolü	LAT	Alarma girince yanar, alarmdan çıktıktan sonra 3. tuşa uzun basana kadar yanmaya devam eder.
Birim Sembolleri		
Yüzde Sembolü	%	Yüzde sembolünü belirtir.
Saniye Sembolü	S	Saniye Sembolü belirtir.
Toplam Sembolü	Σ	Toplam Sembolü belirtir.
Dil Navigasyon LED'i	AΔ	Cihazın menü ve ekran dilinin ayarlanabildiği ekran açıkken yanar
Frekans Sembolü	Hz	Frekans Sembolü belirtir.
Saat Birimi Sembolü	h	Saat Birimi Sembolü belirtir.
Maksimum Sembolü	MAX	Maksimum Sembolü belirtir.
Minimum Sembolü	MIN	Minimum Sembolü belirtir.
Demand Sembolü	DMD	Demand Sembolü belirtir.
Kilo Birimi Sembolü	k	Kilo Birimi Sembolü belirtir.
Kilit Navigasyon LED'i	🔒	Parola koruması ile ilgili değerlerin ayar ana ekranı açıkken yanar
Şebeke Navigasyon LED'i	Δ/Δ	Ölçüm cihazının şebekeye ayarlarının girildiği ekran açıkken yanar
Trafo Navigasyon LED'i	⊞	Gerilim trafosu ve akım trafosu ana görünümü ve ayarlarının olduğu ekran açıkken yanar
Haberleşme NavigasyonLED'i	MOD	Modbus Haberleşme ayarlarının gösterildiği ve değiştirildiği ekran açıkken yanar
Input Output (I/O) LED'i	I/O	Bu LED cihazdaki input, output ayarları yapılırken yanar
Alarm Navigasyon LED'i	🔔	Alarm ayarlarına giriş ana ekranı açıkken yanar
Reset Navigasyon LED'i	RST	Min, Max, Demand değerlerinin silindiği ayar ekranı açıkken yanar
info Navigasyon LED'i	①	Cihaza ait yazılım, donanım versiyonları, seri no, tarih, saat gibi bilgilerin gösterildiği menü açıkken yanar
Röle 1 Çıkış LED'i	RLY1	Röle çıkışı aktifken yanar
Röle 2 Çıkış LED'i	RLY2	Röle çıkışı aktifken yanar
Dijital Çıkış 1 LED'i	OUT1	Pals gönderdiğinde veya dijital çıkış kontrol komutu gönderdiğinde yanar
Dijital Çıkış 2 LED'i	OUT2	Pals gönderdiğinde veya dijital çıkış kontrol komutu gönderdiğinde yanar

Ölçüm

Gerilim

Bu ekranda her faz için Faz-Nötr gerilim değerleri, gösterilir. Ok butonuna basarak Min Gerilim (Faz-Nötr) ve Max Gerilim (Faz-Nötr) değerlerini görebilirsiniz. Faz-Nötr geriliminde bağlantı tipine göre (3P3W, 3P3W balance ve Aron) da bu ekran gözükmeyecektir.



Bu ekranda her faz için Faz-Faz gerilim değerleri gösterilir. Ok butonuna basarak Min Gerilim (Faz-Faz) ve Max Gerilim (Faz-Faz) değerlerini görebilirsiniz.



Akım

Bu ekranda her Faz için anlık ölçülen akım değerleri görünmektedir. OK butonuna basarak Min Akım (Faz-Nötr), Max Akım (Faz-Nötr), Demand (Faz-Nötr) ve Max Demand (Faz-Nötr) değerlerini görebilirsiniz.

Akım ekranlarında ilk 3 satırda fazların akımları gösterilmektedir. 4. Satırda ise hesaplanan nötr akımı gösterilmektedir.



Frekans

Bu ekranda cihazın çalışma frekansını görebilirsiniz.



Cos Fi

Bu ekranda her fazın ayrı ayrı cos fi değerlerini görebilirsiniz.



Total Cos Fi

Bu ekranda toplam Cos Fi değerlerini görebilirsiniz.



Aktif Güç

Bu ekranda fazlardaki aktif güçler görülür. Menü içerisine OK butonu ile girdiğiniz fazlara ilişkin minimum, maksimum, demand ve max demand değerlerini görüntüleyebilirsiniz.



Reaktif Güç

Bu ekranda fazlardaki reaktif güçler görülür. Menü içerisine OK butonu ile girdiğiniz fazlara ilişkin minimum, maksimum değerlerini görüntüleyebilirsiniz.



Görünür Güç

Bu ekranda fazlardaki görünür güçler görülür. Menü içerisine OK butonu ile girdiğimize fazlara ilişkin minimum, maksimum değerlerini görüntüleyebilirsiniz.



Enerji

Bu ekranda Enerji menüleri gözükmemektedir. Aşağı butonu ile Aktif Import, Aktif Export, Jeneratör Aktif, Endüktif Reaktif, Kapasitif Reaktif, Görünür ve Jeneratör Görünür güçlerini görebilirsiniz.





Toplam Harmonik Bozulma

Bu menüde aşağı butonu ile ilerleyerek Gerilim ve Akım THD değerlerini görüntüleyebilirsiniz.



Bu menüde F-F veya F-N seçimi yapıp OK butonuna bastıktan sonra aşağı yukarı yön tuşlarını kullanarak 31. Harmoniğe kadar sistemde yer alan gerilim harmoniklerini görüntüleyebilirsiniz.



Akım Harmonikleri

Bu menüde OK butonuna bastıktan sonra aşağı yukarı yön tuşlarını kullanarak 31. Harmoniğe kadar sistemde yer alan akım harmoniklerini görüntüleyebilirsiniz.



Toplam Çalışma Saati

Bu ekran cihazın çalışma saatinin gösterildiği ekrandır. Cihaz ilk enerjilendirildiğinden itibaren çalıştığı saati ekranda görüntüleyebilirsiniz. Ekrandaki değer 3.6 saniyede 1 artmaktadır. Ekrandaki değeri 3,6 ile çarptığınızda toplam çalışma süresine ulaşabilirsiniz.



Çalışma Saati

Bu ekran ayarlardan seçilen parametrelerin koşuluna göre çalışmaktadır. Parametreler kullanıcının girdiği eşik değerini aştığı zaman çalışacak olan sayaçtır. Ekrandaki değer 3.6 saniyede 1 artmaktadır. Ekrandaki değeri 3,6 ile çarptığınızda toplam çalışma süresine ulaşabilirsiniz.

Parametreler(Cihaza göre değişmektedir)

- Akım
- Akım demand
- Jeneratör
- P Max DMD
- Toplam P
- P DMD
- P
- I DMD
- IL



Ayarlar

OK tuşuna basılı tutup ayarlar menüsüne ulaşabilirsiniz. Ayarlar menüsünde işlem yapmak ya da mevcut ayarlarda değişiklik yapmak istiyorsanız OK butonuyardımlı ile menü detayına girerek Ayarlar menüsünde bulunan Cihaz veya Kullanıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayarlar menüsündeyken ekranın sağ köşesinde bulunan semboller hangi ayarda olduğunuzu gösterir.

Kullanıcı Ayarları

Cihazınıza ilişkin Dil ayarını yapabileceğiniz menüdür. Yukarı aşağı butonları ile Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dil seçenekleri arasında seçim yapabilirsiniz.



Güvenlik Ayarları

Güvenlik ayarında ok butonu ile şifre güvenliğini açıp kapatabilirsiniz. Evet hayır seçeneklerinden birini seçmeniz gerekmektedir. Evet seçilir ise her ayar değişikliğinde şifre gir ekranı çıkacaktır. Hayır seçilirse şifre ekranı çıkmayacaktır.



Şifre Ayarı

Bu ekranda cihazın güvenliği için kullanacağınız şifreyi oluşturabilirsiniz. İlk ekranda mevcut şifre girilir. Doğru girilmesi halinde Yeni şifre gir ekranı gelir.(Görseli ilave edilmeli.). Yeni şifre onaylanması için tekrar gir ekranı gelir. Yeni şifrenin aktif olması için tüm ayarlarda olduğu gibi ayarlardan çıkarken kaydet onayının evet olarak seçilmesi gerekir.



Bağlantı Ayarları

Bu ekranda OK ile ilerleyip bağlantı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.



Bağlantı Tipi

Bu menüde bağlantı türlerini yapılandırabilirsiniz.





Frekans

Bu menüden şebekenin frekans değerini ayarlayabilirsiniz.



Demand Süresi(Model Bazında)

Bu menüden cihazınızın demand süresini ayarlayabilirsiniz.



Gerilim Trafosu Ayarı

Bu ekranda gerilim trafosu ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Gerilim trafosu kullanıyorsanız ayarı “on” olarak ayarlamanız ve ardından primer ve sekonder değerlerini girmeniz gerekmektedir.



Voltaj Trafosu Ayarı

Bu ekranda gerilim trafosu ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bir gerilim trafosu kullanıyorsanız, ayarı açık konuma getirmeniz ve ardından birincil ve ikincil değerleri girmeniz gerekir.



Akım Trafosu Ayarı

Akım trafosuna ilişkin primer ve sekonder değerlerin girildiği menüdür. Cihazınız sizden sırasıyla AT Primer ve sonra AT Sekonder değerlerini girmenizi isteyecek.



Haberleşme Ayarları

Cihaza ait haberleşme ayarları bu menü üzerinden yapılmaktadır. Cihaza ait Modbus RTU ayarları bu menü üzerinden yapılmaktadır. Cihaza ait modbus adresi, bit hızı, eşlik biti ayarları bu menü üzerinden yapılır(Haberleşme olmayan modellerde bu ekran olmayacaktır).



Modbus Adresi: Bu parametre 1 ile 247 arasında bir değere ayarlanabilir. Ayarlanan değerin cihazın bulunduğu hatta tek olması gerekmektedir. Aksi durumda cihazın bağlı olduğu hattın haberleşmesi bozulacaktır.



Bit Hızı: Bu parametre 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 veya 256000 bps değerlerinden biri olarak ayarlanabilir. Bu parametrenin değeri ile cihaz ile haberleşmek için kullandığınız yazılımdaki değerin aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde cihaz ile haberleşemezsiniz.



Eşlik Biti: Eşlik biti, yok, tek ve çift değerlerinden biri olarak ayarlanabilir. Bu parametrenin değeri ile cihaz ile haberleşmek için kullandığınız yazılımdaki değerin aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde cihaz ile haberleşemezsiniz.



Çıkış Ayarları

Bu ekranda cihazın çıkış ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Röle 1

Röle ayarını yapılandırmak için OK tuşuna basınız.



Daha sonra ayar parametresini seçiniz.



Ayar parametresi Röle veya RS-485 olarak seçilebilir. Ayar röle olarak seçilirse alarm durumu oluştuğunda röle aktif hale gelir(Eğer alarm çıkışı röle olarak atandıysa). RS-485 olarak seçildiyse röle MODBUS üzerinden açılıp kapatılabilir.



Dijital Giriş /Çıkış Ayarları

Dijital giriş ayarını Jeneratör veya pals olarak ayarlayabilirsiniz/

Röle ayarını yapılandırmak için OK tuşuna basınız.



Pals olarak seçildiğinde pals için sayılacak parametre/oran / süre/ boşluk süresi giriniz.



Kullanıcı Modu

Kullanıcı modunun seçildiği ekrandır. Kullanıcı modu basit veya gelişmiş olarak seçilebilir. Gelişmiş kullanıcı modunda aşağıdaki parametreler aktif olur (Parametre bazında değişmektedir). Sadece ölçüm parametrelerinde hysteresis vardır.

- T_{on}
- T_{off}
- Hysteresis
- Output fonksiyonu



Alarm Ayarları

Alarm ayarlarına giriş yapmak için OK butonuna basınız.



Özel alarm

Özel alarm programlamak için OK butonuna basınız. 8 özel alarmdan herhangi biri alarm kurma ayarı yaparken ekranda görünür. Alarm numarası ekranda görüntülenir.





Daha sonra parametre seçimi yapınız. Parametre seçimi cihaz modeli bazında değişmektedir. Gerilim, Akım, Akım demand, Frekans, COS FI, Toplam çalışma saat ve çalışma saati seçilerek alarm kurabilirsiniz. Örnek olarak gerilim alarmı kurulumu aşağıdaki gibidir.



Operasyon seçimi yağmak için OK butonuna basınız.



Büyük veya küçük operasyonunu seçiniz.



Daha sonra OK butonuna basıp değeri giriniz.



Histeris deęerini giriniz OK butonuna basınız.



Çekme gecikmesini giriniz OK butonuna basınız.



Bırakma gecikmesini giriniz OK butonuna basınız



Çıkış seçeneęi olan cihazlarda çıkış özellięi seçiniz.



Bu seçenek seçildiğinde cihazda herhangi bir çıkış olmaz.



Rly 2 seçildiğinde oluşan alarm durumunda 2 numaralı röle aktif olur.



Rly 1 seçildiğinde oluşan alarm durumunda 1 numaralı röle aktif olur.



Fonksiyonu seçmek için OK butonuna basınız



Standart modda Alarm oluřtuęunda rle ekilir.



Latch modunda alarm oluřtuęunda rle ekilir fakat alarm ortadan kalktıęında rle ekili kalmaya devam eder. Rle nin normal durumuna dnmesi iin ařaęı butonuna basılı tutmanız gerekmektedir.



Inverse modunda rle ekiliyse bırakılır, bırakıldıysa ekilir.



Reset

Bu ekranda OK butonuna basarak cihazın fabrika ayarlarına getirebilirsiniz.



Bu ekranda OK butonuna basarak çalışma saatini resetleyebilirsiniz.

Bu ekranda OK butonuna basarak MAX Demand'ı resetleyebilirsiniz.



Bu ekranda OK butonuna basarak MAX'ı resetleyebilirsiniz.



Bu ekranda OK butonuna basarak MIN'ı resetleyebilirsiniz.



Bu ekranda OK butonun basarak çalışma saatini resetleyebilirsiniz. Toplam çalışma saati resetlenememektedir.



Çalışma Saati

Bu menüden Akım veya Akım demandı için çalışma saati ayarlarını yapabilirsiniz.





Saat Tarih Ayarı

Tarih ayarını yapmak için OK butonuna basınız Yıl, Ay ve Gün bilgilerini giriniz



Saat ayarını yapmak için OK butonuna basınız. Bölge seçimi saat, dakika ve saniye ayarlarını yapınız.





Yaz kış saati ayarını yapılandırmak için OK butonuna basınız. Avrupa, Ameraika veya özel seçeneklerinden seçim yapınız.



Özel seçim yapıldıysa, başlangıç ayı/ başlangıç haftası/ başlangıç günü/ başlangıç saati/bitiş ayı/ bitiş haftası/ bitiş günü/ bitiş saati ayarlarını yapınız.



Info

Info menüsünde cihaz ile ilgili aşağıdaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Donanım Versiyonu



Yazılım Versiyonu



Seri No



Alarm Mesajları

Cihazınızda alarm oluştuğu anda ekranda oluşan alarm belirmektedir. Oluşan alarmları OK butonuna basarak erteleme süresi ayarındaki süre kadar erteleyebilirsiniz. Kritik alarmlar oluştuğunda 1. Röleyi çekmektedir.

Gerilim Yok

Fazlardan herhangi birinin gerilim'i olmaması durumunda oluşmaktadır. Gerilim olmayan faz'ın numarası ekranda yazmaktadır. Buna ek olarak sinyal lambalarında gerilim olmayan Faz'ın lambası cihaz üzerinde yanmaz.



Faz Sırası

Fazların doğru sırada bağlanmamış olması durumunda oluşur.



ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.

Adr: Dudullu OSB; 1. Cadde; No:23 34776
Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 313 01 10

Faks: +90 216 314 16 15

E-mail: iletisim@entes.com.tr

Web: www.entes.com.tr

Teknik Destek çağrı Merkezi: 0850 888 84 25

Koordinatlar: 40,995852 N, 29,178398 E

Tüm hakları saklıdır © 2020

